

Domáca vodáreň 50L 1100W 9m/45m



Návod na použitie

POZNÁMKA Návod na obsluhu je základným prvkom kúpnej zmluvy. Nedodržanie odporúčaní obsiahnutých v užívateľskej príručke zo strany používateľa predstavuje nesúlad so zmluvou a vylučuje akékoľvek nároky vyplývajúce z možnej poruchy zariadenia v dôsledku používania v rozpore s odporúčaniami.

POZNÁMKA Pred spustením zariadenia sa ubezpečte, že kapacita studne, z ktorej budete čerpať vodu, je dostatočná, to znamená, že kapacita zakúpeného čerpadla nie je vzhľadom na kapacitu studne príliš vysoká. Ak je čerpadlo príliš veľké, môže sa vodný stĺpec v sacom potrubí odčerpať a čerpadlo bude bežať nasucho - bez vody. Čerpadlá s výkonom 100 l / min a viac vyžadujú nové, efektívne studne!

Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami, ktoré nemajú žiadne skúsenosti alebo znalosti o tomto zariadení, pokiaľ to nie je urobené pod dohľadom alebo v súlade s pokynmi na používanie tohto zariadenia.

Dajte pozor, aby sa deti s prístrojom nehrali.

Použitie:

Vodárne a čerpadlá popísané v tejto príručke sú určené na zásobovanie domácností vodou z ich vlastných prívodov vody (studní). Tieto zariadenia sa dajú použiť aj na zvýšenie tlaku za predpokladu, že vstupný tlak na sacej strane nepresiahne 3 bar (300 000 Pa). Ak sa čerpadlo používa v mestských (kolektívnych) vodovodných systémoch, musí byť pred čerpadlom nainštalovaný spätný ventil, ktorý zabráni návratu vody do verejného vodovodu. Zariadenia opísané v návode na obsluhu sa môžu použiť na čerpanie z vrtov za predpokladu, že podtlak potrebný na nasávanie vody nepresahuje 8 m vodného stĺpca. Hodnota podtlaku je ovplyvnená hlavne (hodnoty sa sčítajú):

1. Vertikálna vzdialenosť vody od sacieho hrdla čerpadla (hĺbka). Jeden meter hĺbky zodpovedá jednému metru podtlaku.
2. Dĺžka a priemer sacej trubice. 10 m sacieho potrubia s priemerom 1" zodpovedá 1,5 m podtlaku, tj. 0,15 m podtlaku na 1 m potrubia. 10 m dĺžky sacieho potrubia s priemerom 1 1/4" zodpovedá 1 m záporného tlaku, tj. 0,1 m vákua na 1 m potrubia. Pri výpočte by sa mala brať do úvahy aj dĺžka zvislého úseku.

UPOZORNENIE použitie potrubí s priemerom menším ako 1 "na saní je zakázané. V takom prípade čerpadlo nezačne čerpať vodu alebo ak sa spustí, môže zlyhať z dôvodu prevádzky bez prietoku. Tento typ poruchy nepodlieha záručnej oprave.

Zariadenie je určené na čerpanie čistej vody bez obsahu pevných látok. Čerpanie vody obsahujúcej piesok povedie k rýchlemu opotrebovaniu čerpadla a následne k poruche. V takom prípade bude oprava možná iba za poplatok.

Na sacej strane čerpadla je zakázané používať ďalšie filtre. Tieto typy filtrov obmedzujú prietok vody a zvyšujú skutočnú saciu výšku čerpadla. V tejto situácii, ak je filter znečistený, sa môže vodný stĺpec v sacom potrubí „rozbiť“ a čerpadlo môže pracovať bez vody, čo môže viesť k poruche zariadenia. Poruchy spôsobené prevádzkou čerpadla bez vody - „suchej“ alebo bez prietoku, nepodliehajú záručným opravám.

Zariadenie nie je vhodné na čerpanie korozívnych, horľavých, deštruktívnych alebo výbušných látok (napr. Benzín, nitro, ropa atď.), potravinárskych výrobkov, slanej vody. Poruchy spôsobené čerpaním iných kvapalín ako čistej vody nepodliehajú záručným opravám. Maximálna teplota čerpanej vody je 35 ° C.

Zariadenie nie je vhodné na čerpanie vody obsahujúcej nadmerné množstvo minerálov spôsobujúcich usadeniny vodného kameňa na čerpacích prvkoch. Použitie v takýchto podmienkach povedie k predčasnému opotrebovaniu pracovných častí čerpadla. V takom prípade bude oprava čerpadla možná iba za platbu.

INŠTALÁCIA ZARIADENIA:

Zariadenie by malo byť inštalované v uzavretej, vetranej miestnosti na vodorovnej rovine. Miestnosť by mala byť vybraná tak, aby zariadenie nebolo vystavené vysokej vlhkosti a mrazu.

Je neprijateľné vystavovať zariadenie vplyvu atmosférických zrážok (dážď, sneh). Prevádzka v týchto podmienkach s príliš vysokou vlhkosťou môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom alebo k poruche motora alebo tlakového spínača. V prípade tohto typu poruchy bude možná oprava iba za poplatok. Napájanie 230 V / 50 Hz s uzemnením by malo byť pripojené k vodárni. Pripojte sacie potrubie k sacej hubici vodárni pomocou hadice s flexibilným opláštením, aby sa napätie z potrubí neprenášalo na čerpadlo.

POZNÁMKA: Na pripojenie vodárne k sacej rúre nepoužívajte kovové opletené antivibračné hadice. Hadice tohto typu je možné použiť na tlakovej strane vodárne. Použitie takejto hadice na saní môže viesť k jej zaseknutiu, ktoré uzavrie priechod cez hadicu a povedie k činnosti čerpadla bez prietoku vody, a tým k poruche. Tento typ poškodenia nepodlieha záručnej oprave. V prípade vertebrálnych studní by sa malo na konci sacieho potrubia bezpodmienečne namontovať sacie sito so spätnou klapkou. Pri vrтанých studniach by mal byť spätný ventil bezpodmienečne inštalovaný priamo nad filtrom. Dĺžka sacieho potrubia pre by sa mala zvoliť tak, aby spätný ventil s košíkom bol najmenej 30 cm od spodnej časti studni.

Malo by sa pamätať na to, že vynorenie sacieho koša počas prevádzky povedie k netesnosti sacieho systému, a tým k prevádzke čerpadla bez prietoku vody. Účinky tejto poruchy nepodliehajú záručnej oprave.

Sacie potrubie by malo byť tesné po celej dĺžke. Prípadné netesnosti, napríklad na pripojeniach, vedú k nasávaniu vzduchu. V takom prípade vodáreň v najlepšom prípade nedosiahne deklarované parametre. Ako posledná možnosť bude čerpadlo fungovať bez prietoku a zlyhá. Účinky tejto poruchy nepodliehajú záručnej oprave.

Sacie potrubie musí mať sklon k nasávaciemu otvoru tak, aby v každom mieste bol sifón zabraňujúci úplnému a presnému naplneniu systému vodou.

Pred uvedením do prevádzky dôkladne naplňte sacie potrubie a čerpadlo vodou. Podmienkou bezproblémového spustenia je úplné zaplavenie sacieho potrubia a hydraulikkej časti čerpadla vodou. Systém môže byť zaplavený cez plniacu zátku umiestnenú v sacom telese čerpadla alebo cez výtlačné hrdlo.

POZOR Spustenie vodárne alebo čerpadla bez prvého zaplavenia vodou povedie k zadretiu a zničeniu plastových čerpacích častí. Môže to tiež poškodiť motor. V týchto prípadoch bude oprava zariadenia možná iba za poplatok, nie v rámci záruky. Po zaplavení spojte výtlačnú

dýzu s výtlačným zariadením. Najpohodlnejším spôsobom pripojenia je použitie antivibračnej hadice opletenej kovom.

ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA:

Elektrická sieť, z ktorej sa má zariadenie napájať, by mala mať menovité údaje zodpovedajúce údajom uvedeným na typovom štítku.

Zástrčka prístroja musí byť zapojená do uzemnenej zásuvky. Výrobca a predávajúci sú vyňatí z akejkoľvek zodpovednosti za škody na zdraví osôb alebo majetku v dôsledku nesprávneho uzemnenia. Žltozelený vodič pripojovacieho kábla je uzemnený.

Elektrická sieť musí byť vybavená inštalačným nadprúdovým spínačom motora, napr. M611, chrániacim motor pred preťažením. Aby spínač účinne chránil motor pred preťažením, musí byť nastavený na maximálny vinutý prúd uvedený v údajoch na typovom štítku. Zariadenie môže fungovať bez takejto ochrany, ale v prípade poruchy spôsobenej preťažením nesie náklady na opravu používateľ.

Elektrická inštalácia napájacieho zdroja musí byť vybavená prúdovým chráničom s menovitým pracovným prúdom nie vyšším ako 30 mA. Výrobca a predávajúci sú vyňatí z akejkoľvek zodpovednosti za škody na zdraví osôb alebo majetku v dôsledku napájania prístroja obchádzaním príslušného vypínača.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY A PREVÁDZKA:

Prvé spustenie musí byť vykonané s otvorenými kohútikmi a ventilmi, aby sa odčerpali častice vzduchu, ktoré môžu zostať v zariadení. Uvedenie do prevádzky sa uskutoční po pripojení sieťovej zástrčky k elektrickej sieti. Po odčerpaní častíc vzduchu môžete vypnúť kohútiky a ventily. Ak je sací systém tesný, vodáreň by po naplnení nádrže mal dosiahnuť tlak, pri ktorom tlakový spínač zastaví motor.

Po otvorení kohútikov tlak v zariadení poklesne, až kým nedosiahne medzný tlak, pri ktorom tlakový spínač naštartuje motor. Ak tlaky zapínania a vypínania nie sú požadované, užívateľ môže tento rozsah prekonať nastavením tlakového spínača. Zapínací a vypínací tlak je možné nastaviť v rozmedzí 1,5 / 4 bar, s minimálnym rozdielom medzi zapínacím a vypínacím tlakom 1,5 bar. Vykonanie úprav:

- vypnite napájanie vytiahnutím zástrčky zo zásuvky,
- odskrutkujte skrutku upevňujúcu kryt tlakového spínača a odstráňte kryt,
- tlak pri zapnutí nastavíte pomocou veľkej (dlhšej) nastavovacej skrutky pomocou matice (skrutka s pružinou). Otáčaním v smere hodinových ručičiek tlak zvyšujeme, otáčaním proti smeru hodinových ručičiek znižujeme,
- vypínací tlak by sa mal nastaviť nastavením druhej, menšej skrutky pomocou matice. Otáčaním v smere hodinových ručičiek tlak zvyšujeme, otáčaním proti smeru hodinových ručičiek znižujeme.

Vodáreň je vybavená membránovou nádržou. Nádrž je naplnená vzduchom pod tlakom približne 1,7-2 bar. Najlepší výkon nádrže sa dosiahne, keď je pretlak v nádrži nastavený o 0,2 baru nižšie ako nastavený tlak nastavený na tlakovom spínači. Na čerpanie alebo vypúšťanie vzduchu z nádrže sa používa ventil, zhodný s ventilom na kolesách automobilov, ktorý sa nachádza v zadnej časti nádrže. Tlak vzduchu v nádrži by sa mal kontrolovať najmenej raz za 3 mesiace. Pri pravidelnom používaní alebo na začiatku jarnej a letnej sezóny, ak sa na pozemku používa vodáreň a keď zistíme, že je vodáreň príliš často zapnutá (častejšie ako zvyčajne). Kontrolu tlaku vzduchu v nádrži je možné vykonať po odpojení vodárne od elektrickej siete a otvorení kohútika. Keď tlak vody v systéme klesne na nulu, mal by sa tlak otestovať manometrom použitým na testovanie tlaku v kolesách automobilu, ktorý sa aplikuje na ventil umiestnený v zadnej časti nádrže. Ak je tlak príliš nízky, treba ho doplniť napr. kompresorom do auta. V každom prípade by tlak vzduchu v nádrži nemal byť vyšší ako 3 bary a nižší ako 1 bar. Všimnite si, že manometer nainštalovaný na vodárni ukazuje tlak vody v systéme, neukazuje tlak vzduchu v nádrži.

OZNÁMENIE Použitie vodárne bez tlaku vzduchu v nádrži môže viesť k preťaženiu a tým k poruche motora. Ak je tlak v nádrži príliš nízky alebo príliš vysoký (nad 3 bar), tlakové čerpadlo sa veľmi často zapína a vypína. Pri štarte je elektromotor oveľa viac zaťažený ako v nepretržitej prevádzke. Príliš časté zapínanie a vypínanie, napríklad pri nedostatočnom tlaku vzduchu v nádrži, môže viesť k poruche, ktorej následky nebudú v rámci záruky opravené. Kontrola a dopĺňovanie tlaku vzduchu v nádrži sú činnosti údržby vykonávané používateľom.

SKLADOVANIE:

Vodáreň a čerpadlo musia byť chránené pred mrazom. Na poškodenia spôsobené mrazom sa nevzťahuje záručná oprava. Ak je zariadenie v zimnej sezóne v nevykurovanej miestnosti a nebude sa používať, musí sa demontovať a vyliat voda. Vzhľadom na to, že v čerpadle môže zostať časť vody, je najbezpečnejšie zariadenie uložiť v miestnosti s kladnou teplotou.

Ak sa vodáreň nebude používať dlhšie ako jeden deň, je bezpodmienečne nutné odpojiť ju od elektrickej siete. Malo by sa pamätať na to, že počas neprítomnosti v domácnosti akýkoľvek únik, ktorý môže vzniknúť vo vodovodnom systéme domu alebo sacom systéme, spôsobí zapnutie vodárne a povedie buď k zaliatiu domu vodou, alebo v prípade netesnosti v sacom systéme, poškodenie čerpadla.

Poškodenie spôsobené netesnosťou v inštalácii nepodlieha záručnej oprave.

Čerpadlá a typy vodárni po období odstávky bez vody musia byť odblokované. Blokovanie je spôsobené adhéziou rotora k puzdru sedimentom zostávajúcim po odparení vody. Ak chcete odblokovať, pred uvedením zariadenia do činnosti pohnite hriadeľom čerpadla.

Najjednoduchšie to urobíte vložením plochého skrutkovača do zárezu hriadeľa viditeľného v strede krytu ventilátora. Ak ho nie je možné odblokovať pomocou skrutkovača, odskrutkujte tri skrutky upevňujúce kryt rotora, odstráňte kryt a rotor potom niekoľkokrát otočte.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA:

Použitý produkt je zneškodnený ako odpad iba pri selektívnom zbere odpadu organizovanom Sieťou komunálnych zberní elektrického a elektronického odpadu.

Nádrž

1. Popis a použitie

Membránové tlakové nádoby s vymeniteľnými a pevnými membránami sú vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami smernice o tlakových zariadeniach 97/23 / \ NE. Tento návod na použitie bol pripravený v súlade s článkom 3.4 prílohy 1 k smernici 97/23 / ES („Návod na použitie“), ktorý obsahuje všetky potrebné bezpečnostné informácie týkajúce sa a sprevádzajúce výrobok v čase predaja na trhu. Všetky expanzné nádoby majú syntetickú pružnú membránu, ktorá slúži na oddelenie vody / kvapaliny v systéme od kontaktu so vzduchovým vankúšom v nádrži.

2. Technické vlastnosti

Technické vlastnosti expanzných nádob sú opísané na identifikačných štítkoch na každom produkte; Medzi nimi najdôležitejšie informácie sú: identifikácia produktu, veľkosť nádoby, maximálny pracovný tlak a teplota, plniaci tlak (výrobné alebo užívateľské nastavenie), rok výroby, sériové číslo.